

## **Specyfikacja Techniczna**

Zamontowany układ klimatyzacji powinien zapewniać następujące warunki w pokoju wagowym:

stała wartość temperatury z określoną tolerancją  $20\pm 1^{\circ}\text{C}$ ,

Powierzchnia pokoju: 16,5 m<sup>2</sup> wysokość = 3m

**Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej!**