

Rów Żydowski km 13,6
ppk Będlewo

Powiat Poznań
Gmina Stęszew

L.p.	Wskaźnik jakości	Jednostka	Min	Max	Średnia	Klasa
1	Temperatura wody	°C	2,0	18,0	9,8	I
2	Zawiesiny ogólne	mg/l	2,00	10,00	4,66	I
3	Odczyn	pH	7,7	8,1	7,9	I
4	Tlen rozpuszczony	mg O ₂ /l	06,400	12,300	08,600	II
5	BZT ₅	mg O ₂ /l	0,700	4,000	2,258	III
6	Ogólny węgiel organiczny	mg C/l	4,100	13,060	8,658	III
7	Amoniak	mg NH ₄ /l	0,053	3,124	0,509	III
8	Azot Kjeldahla	mg N/l	0,532	3,390	1,392	III
9	Azotany	mg NO ₃ /l	6,113	113,630	28,586	V
10	Azotyny	mg NO ₂ /l	0,033	0,197	0,107	III
11	Azot ogólny	mg N/l	2,279	26,907	7,878	V
12	Fosforany	mg PO ₄ /l	0,389	1,606	0,670	V
13	Fosfor ogólny	mg P/l	0,154	0,560	0,326	III
14	Przewodność w 20 °C	µS/cm	0753	1126	0877	III
15	Substancje rozpuszczone	mg/l	310,0	895,0	551,9	III
16	Chlorofil "a"	µg/l	1,200	9,000	3,075	I

Ilość wskaźników: 16
Klasyfikacja ogólna: V klasa

I	4	25,0%
II	1	6,3%
III	8	50,0%
IV	0	0,0%
V	3	18,8%