

# PIŁAWA – PONIŻEJ ZABRODZIA

## KATEGORIA WÓD: WODY SILNIE ZMIENIONE

Rzeka

– typ 20 (rzeka nizinna żwirowa)

Jednolita Część Wód (JCW):

– nazwa – Piława od Zbiornika Nadarzyckiego do ujścia

– kod – PLRW600020188669

Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego (ppk):

nazwa ppk – Piława – poniżej Zabrodzia

kod ppk – PL02S0501\_0845

kilometr biegu cieku – 5,2

współrzędne geograficzne ppk: 16°44'55,04" 53°15'25,74"; 16,748621; 53,257151

Gmina: Szydłowo

Powiat: pilski

Dorzecze: Odra

RZGW: Poznań

### WYNIKI BADAŃ STANU CHEMICZNEGO WÓD w punkcie pomiarowo-kontrolnym PIŁAWA – PONIŻEJ ZABRODZIA na podstawie wyników badań z roku 2010

Lp.	Wskaźnik jakości wody	Jednostka miary	Liczba prób	Minimum	Data	Maximum	Data	Średnia roczna	Klasa wskaźnika jakości wód
1.	Benzo(g,h,i)perylene	Σ µg/l	12	0,0	2010-01-05, 2010-02-02 2010-04-06, 2010-05-04 2010-06-07, 2010-07-05	0,0591	2010-03-01	0,006	stan nieosiągający dobrego
2.	Indeno(1,2,3-cd)piren				2010-09-06, 2010-11-08 2010-12-01				
3.	Trichlorometan	µg/l	12	0,5	2010-01-05, 2010-03-01 2010-04-06, 2010-05-04 2010-07-05, 2010-08-02	5,30	2010-09-06	1,0461	stan dobry

Wypełnienie kolorem żółtym – określenie klasy wskaźnika na podstawie wartości średniej rocznej.

***Klasa chemicznych wskaźników jakości wód – jeden lub więcej badanych chemicznych wskaźników jakości wód przekracza wartości określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia dla stanu dobrego***